



स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव

अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर,

दुरध्वनी क्र. (कार्यालय) ०२४१- २३४३६२२, २३४५१२७, २३४०५२२

अग्निशमन विभाग :- ०२४१-२३२३३७०, २३२०१००, फॅक्स नं०२४१.-२३२८८३७

Website: www.amc.gov.in E-mail: amc_anr@rediffmail.com



अशाद/ जा.क्र. २८९

दि. १६/१०/२०२५

प्रति,

राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी फौंडेशन बेट, कोपरगाव तर्फे व करीता
अध्यक्ष. श्री. चांगदेव नारायण कातकडे,
रा. कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि.अहमदनगर.



विषय: प्रोव्हिजनल अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्रा बाबत.

संदर्भ: आपला दिनांक ०३/१०/२०२५ रोजीचा अर्ज.

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार कळविण्यात येते कि, आपले स.न. ४२६/१ रा. कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर एकून बांधकाम क्षेत्रफळ १२०५०.८० चौ.मी.असून येथे शैक्षणिक वापराचे राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद व हॉस्पिटल या इमारतीस आपण सादर केलेल्या कागद पत्रानुसार खालील प्रमाणे, महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ अन्वये व राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संहिता २००५ मधील भाग ४ अन्वये अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून शैक्षणिक वापराचे राष्ट्रसंत जनार्दन स्वामी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद व हॉस्पिटल या इमारतींसाठी ANNEXURE-A (PART-1) खालील प्रमाणे उपाय योजना करणे आवश्यक व बंधनकारक आहे.

- १) सदर प्रोव्हिजनल ना हरकत प्रमाणपत्र हे दिलेल्या तारखेपासून एक वर्ष मुदतीकरिता आधारभूत राहिल. ही मुदत संपण्यापुर्वी त्याचे नुतनीकरण करून घ्यावे लागेल व प्रचलित नियमानुसार योग्य त्या वेळी केले जाईल.
- २) इमारतीमध्ये IS:२१९०:१९९२ प्रमाणे प्रत्येक १०० चौ. मि. क्षेत्रासाठी एक अग्निशामक उपकरण बसविण्यात यावे.
- ३) इमारतीमध्ये IS:८८४:१९८५ व ३३८४:१९८९ प्रमाणे होजरील होज प्रत्येक मजल्याच्या प्रत्येक जिऱ्याजवळ बसविण्यात यावे.
- ४) सदर इमारतीमध्ये डाऊन कमर बसविण्यात यावे.
- ५) सदर इमारतीमध्ये वेट रायझर बसविण्यात यावे.
- ६) सदर इमारतीमध्ये हॅंड ऑपरेटेड ईलेक्ट्रीक फायर अलार्म सिस्टम बसविण्यात यावे.
- ७) इमारतीमध्ये IS:१६४६:१९९७ प्रमाणे विद्युत वायरिंग इनस्टॉलेशन करण्यात यावे.
- ८) बेसमेंटसह संपूर्ण इमारतीमध्ये IS:५२९० स्पिंक्लर सिस्टीम बसविण्यात यावे.
- ९) सदर इमारतीमध्ये अँटोमॅटीक स्मोक डिटेक्शन & फायर अलार्म सिस्टम बसविणे आवश्यक आहे
- १०) सदर इमारतीमध्ये फायर सर्व्हिस इनलेट फोर वे बसविण्यात यावा.
- ११) इमारतीच्या अंडर ग्राउंड १००००० लिटर क्षमतेची व टॅरेस टॉक २०००० लिटर क्षमतेची अग्निशमन करिता पाण्याची टाकी व त्यावर डिझेल २२८० LPM पंप व मेन विद्युत पंप २२८०, तसेच जॉकी पंप १८० लिटर बसविण्यात यावेत.

१२) सदर चारही इमारतीमध्ये भारतीय राष्ट्रीय इमारत संहिता २०१६ च्या भाग ४ मधील परिच्छेद ४.४.२.४.३ नुसार ट्रॅव्हल्सच्या दृष्टीकोनातून अंतराच्या दृष्टीकोनातून इमारतीस दोन जिने असणे आवश्यक आहे. त्यातील एक जिना इमारतीच्या बाहेरील बाजूस आसावा तो इमारतीच्या आवारात म्हणजेच इमारतीच्या सामांतीक अंतरात सुरक्षित ठिकाणी उघडणे अपेक्षित आहे.

१३) सदर इमारतीमध्ये पार्ट ४ मधील २.२२ अन्वये फायर डोअर असणे आवश्यक आहे तसेच महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ अन्वये व राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संहिता २००५ मधील भाग ४ अन्वये अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून रहिवास इमारतीसाठी ANNEXURE-B (PART-1) खालील प्रमाणे उपाय योजना करणे आवश्यक व बंधनकारक आहे.

१) सदर प्रोव्हिजनल ना हरकत प्रमाणपत्र हे दिलेल्या तारखेपासून एक वर्ष मुदतीकरिता आधारभूत राहिल. हि मुदत संपण्यापुर्वी त्याचे नुतनीकरण करून घ्यावे लागेल व प्रचलित नियमानुसार योग्य त्या वेळी केले जाईल.

२) इमारतीमध्ये IS:२१९०:१९९२ प्रमाणे प्रत्येक १०० चौ. मि. क्षेत्रासाठी एक अग्निशामक उपकरण बसविण्यात यावे.

३) इमारतीमध्ये IS:८८४ १९८५ व ३३८४ : १९८९ प्रमाणे होजरील होज प्रत्येक मजल्याच्या प्रत्येक जिऩ्याजवळ बसविण्यात यावे.

४) सदर इमारतीमध्ये वेट रायझर बसविण्यात यावे.

५) सदर इमारतीच्या अंडर ग्राउंड ५०००० लिटर क्षमतेची अग्निशमन करिता पाण्याची टाकी व त्यावर डिझेल पंप ९०० LPM क्षमतेचा पंप बसविण्यात यावा.

६) सदर इमारतीमध्ये फायर सर्विहस इनलेट टू वे बसविण्यात यावे.

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसार कलम २५ परिशिष्ट -भाग २ अन्वये अर्जदार यांनी RBISOMBPA04 दि. १३/१०/२०२५ रोजी अग्निसुरक्षा निधी शुल्क रक्कम रु ४,५८,२७५/-फक्त भरले आहे.

उपरोक्तप्रमाणे अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा सदर इमारतीमध्ये बसविणे आवश्यक आहे व उपरोक्त प्रमाणे स्थायी अग्निशमन यंत्रणेचे काम महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना २००६ अन्वये लायसन्स प्राप्त अभिकरनामार्फत करणे आवश्यक आहे.

सबब उपरोक्त प्रमाणे अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा सदर इमारतीमध्ये कार्यान्वित करून अहवाल इकडेस सादर करण्यात यावा म्हणजे अंतिम अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत कार्यवाही करणे शक्य होईल याची नोंद घ्यावी.



(शंकर लक्ष्मी उत्तम मिसाळ)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अहमदनगर महानगरपालिका